

רשימת מסגרות

| מק"ט | שם | מידות | רוחב | גובה | סוג | חומר | חזית | תכנית | תאור | משקוף | פתיחה | מנעול | צירים | ידיה | זכוכית | גמר | הערות | פרט | כמות | | |
|------|--|-----------|------|------|-----|------|------|--|--|--|--------------------------------|--|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 04 | דלת אש דו כנפית +רפפה עליזונה לשחרור עשן | 200w/260h | 0 | 0 | מ | | | דלת מילוט פלדלת דו כנפית לפתיחה רגילה כולל צוהר זכוכית במידות 40/40 חלק עליון רפפות זכוכית לשחרור עשן פתיחה אוטומטית כולל מנען שממלי המופעל אוטומטית בעת שריפה בלבד או ש"ע SHEVTECH דגם חברת "GEZE" מחזיר שמן הידראולי עליון או ש"ע ע-מתאים למשקל ST 2000 הדלת יש להתקין מנגנון נגד מערכת אצבעות בין המשקוף לכנף משני צידי הכנף יש להתקין סטופר מתכת בקיר לעצירה ותפיסת הדלתות בגובה 2.00מטר יש להתקין שלט" יציאה "מואר מעל הדלת | משקוף מפח מכופף עובי 2.0 מ"מ - רוחב לפי עובי הקיר | דלת מילוט דו כנפית לפתיחה רגילה חלון רפפות עליון לשחרור עשן ראה תרשים- | לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל | שלושה צירי פרפר עם מיסב כדורי מנירסטה הברגת הצירים ע"י בורג פטנט לפי פרט ובאישור האדריכל | צד הפנימי מנעול בהלה דגם BERNIN SAVIO של חברת RESINA : צד החיצוני צינור אנוכי בקוטר 35- מ"מ באורך 35 ס"מ | צוהר-זכוכית בטיחות שקופה מחוסמת שכבה פולה 4+4 מ"מ מודבקות ע"י בעובי PVB שכבת 1.52 מ"מ באישור יועץ בטיחות ובהתאם לתקן ישראלי בלבד | הכל לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל לפי תקן ישראלי | 1 | | | | | |
| 07 | דלת אש דו כנפית +צוהר | 200/260 | 200 | 260 | מ | | | ד.א. צו 30/30 . דלת אש דו כנפית דגם ארופאי, מפלדה מגולוונת, ממולאת בצמר סלעים בצפיפות 120 קג/מ ³ , פס תופח בהיקף הדלת יש להתקין מנגנון נגד מערכת האצבעות בין המשקוף לכנף | משקוף מפח מכופף פלדה תוצרת פלרו או ש"ע 2.0 מ"מ - רוחב לפי עובי קיר + גמר מגולוון צבע | פתיחה רגילה, מנהול בהלה, כיוון פתיחה לפי תוכנית 1:50 | צירי פייפ מגולונים גמר ניירסטה | ידיה פלדה מצופות פלסטיק שחור | צוהר מלבנים לפי שרטוט 30/50 זכוכית טרופלקט שקופה מחוסמת 2 שכבות 4+4 מ"מ מודבקות ע"י שכבת PVB בעובי 1.52 מ"מ באישור יועץ בטיחות ובהתאם לתקן ישראלי בלבד | 1. דלת אש דו כנפית 30 דלת אש עם צוהר לפי פרט היצרן פלרו או ש"ע 2. יש להתקין מנגנון נגד מערכת האצבעות בין המשקוף לכנף הדלת בכיוון הפתיחה 3 בעלת מנגנון המחזיק את דלת הדלת במצב רגיל פתוח. הדלת תסגר NO תעצמה בזמן ניתוק מנגנון יהיה ניתן לנתק את המנגנון הדלת באופן ידני. מערכת הכיתוק האוטומטית תופעל ע"י מערכת לגילוי אש ועשן בזמן המספקת זרם החשמל למנגנון הדלת תסדר בעצמה ד.א. צו 30/30 | 1 | | | | | | |
| 08 | חלון הדף מוסדי -דור חדש | 100w/100h | 10 | 10 | מ | | | חלון הדף -חלון פלדה חד כנפי הזזה לכיס המיועד למ"מ מ במידות 100/100 משולב עם חלון אלומיניום חד כנפי הזזה לכיס ואטום לגזים דוגמת פלרו הנדסה או ש"ע כולל מעקה נגד נפילה בגובה 150 ס"מ-לא נדרש במקרה של סורגים | עפ"י תקן הג"א | חלון הדף+חלון חד - אלומיניום כפי הזזה לתוך כיס | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | 3 | | | |
| 09 | דלת הדף מוסדית | <varies> | 10 | 20 | מ | | | דלת הדף מוסדית -דלת פלדה אטומה בפני גזים, לפי תקן הג"א יש להתקין מנגנון נגד מערכת האצבעות בשיני צידי הצירים. יש להוסיף מתקן שיפוטי פריק לתליה בצד הדלת/משקוף הדלת שחתיכו משולש ישר זווית 2/4 ס"מ ובאורך הפתח עם תופסים לקיבוע בטוח בפתח הדלת | משקוף פח בעובי עפ"י תקן הג"א רוחב לפי עובי הקיר כולל הכנה צירים עבור דלת פנימית | כנף אחת לפתיחה רגילה כיוון פתיחה לפי תוכנית 1:50 | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | עפ"י תקן הג"א | 3 |