מקרא:

- מבנות גישור ממוס פלדה עגול בקוטר 10 מ"מ
- יציאת חוץ – ברזל עגול מגולבן 10 מ"מ אורך 0.6 מ' מעל פני הקרקע בתוך קופסא משוריינת מוגנת נגד מים
- חיבור מרשת היסוד למבנת הגישור (אפשר להשתמש בברזל היזון בתאי שקופרו גדול מ– 10 מ"מ)
- חיבור בין מבנת הגישור של בניה חדשה לברזל זיון של מבנה קיים
- יציאה רפס השוואת פוטנציאלים מ"מ ברזל שפוח מגולבן בחתך 100 ממ"ר בגודש מ"מ חברת חשמל, אורך היציאה 1.2 מ' מעל פני רצפה אלא אם צויין אחרת
- עלייה ממבנת הגישור
- חיבור גמיש

ביצוע הכנות לכניסת צנרת עבור הזנה מח"ת, בזק ופב"ב עד לידוח (סיקום מדויק של הזנות לפי תוכנית אדריכלית

ביוגני הזנה ייתאום עם חח"י,בזק מדור תצפי"ת

הערות :

1. מערכת הארקת יסוד לפי קובץ התקנות מס' 4271 בהתדורתו המעודכנת ביותר.
2. אסור לפגוע בזיון הקונסטרוקטיבי בזמן ביצוע הרחובים של הארקה
3. מבנת הגישור תבוצע בקורות היסוד של המפלס הנמוך ביותר של המבנה

| | | |