מקרא:

- מבנות גישור ממוס פרדה עגול בקוטר 10 מ"מ
- יציאת חוץ – ברזל עגול מגולבן 10 מ"מ אורך 0.6 מ' מעל פני הקרקע בתוך קופסא משוריינת מוגנת נגד מים
- חיבור מרשתת היסוד למבנות הגישור (אפשר להשתמש בברזל הזיון בתנאי שקוטרו גדול מ- 10 מ"מ)
- חיבור בין מבנות הגישור שכ בניה חדשה לברזל זיון של מבנה קיים
- יציאה לפס השוואת פוטנציאלים ע"י ברזל שטוח מגולבן בחתך 100 ממ"ר כנדרש ע"י חברת חשמל, ארך היציאה 1.2 מ' מעל פני רצפה אבא אם צוין אחרת
- עלייה ממבנות הגישור
- חיבור גמיש

ביצוע הכנות לכניסת צנרת עבור הזנה מח"מ, בזק ומל"ב עד לרוח (מיקום מדויק של הכוח לפי תוכנית אדריכלות

כיווני הזנה לחאום עם חח"י,בזק מדור תצפי"ת

הערות :

1. מערכת הארקת יסוד לפי קובץ התקנות מס' 4271 במהדורתו המעודכנת ביותר .
2. אסור לפגוע בזיון הקונסטרוקטיבי בזמן ביצוע הרתוכים של הארקה
3. מבנות הגישור תבוצע בקורות היסוד של המפלס הנמוך ביותר של המבנה

METRA WATT
ELECTRICAL & CONTROL ENGINEERING
רח' אבדת, רל' מחוז מ
מ.ר. 1001 מיקוד 4310001
טל' 09-9900000
מייל: office@metra-watt.com

FOR : עירייית להבים

עבור

	לביצוע ●	פקודה ●	לבטוח ○
אב	מ.ר.	אב	מ.ר.
אב	18.11.25	אב	18.11.25
בע	18.11.25	בע	18.11.25

מסמך אלקטרוני הכולל הוראות והשלמות בנושא
על מסמכים כתב אל כ מחולק מרק מרר מדר
מיקוד הוד בר מעוק. אי לחשוף עניין הוודע בחוכמה.
אי אפשר זה ידי רגשי בתיר אל חלה-יים בעלים
את לעשיה מצמ. לראותה לתר אליא א לשמוש ב
לכל מחה אליא לכא הראשה בכנס מחה-יים בעלים

DESCRIPTION	תאריך DATE	אישור APP
REFERENCE DWG. מקור מידה		

DESCRIPTION	תאריך DATE	אישור APP
REVISION מהדורה		

אדריכל ARCHITECT	מתכנן STRUCT.	מתכנן HVAC	מתכנן ELEC.	מתכנן PLUMB.	מתכנן FIRE	מתכנן	מבנה STRUCT.	חח"י	בזק
תאריך DATE									
חתימה SIGN									

PLANT: הרכל תרבות בלהבים

TITLE : הר"כל יסוד

מספר : 48/13

DWG. No.	מס' גרסה REV.	PAGE	מתוך	מידה SCALE	גודל SIZE	מידות
3644/0001-2	00	1	1	1 : 50	700 x 1000	